



**TERVISEAMET  
PÕHJA TALITUS  
NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD**

Urmas Murre  
[info@majaabi.ee](mailto:info@majaabi.ee)

30.11.2012 nr 9.2-3/ 10542

Joogivee kvaliteet

Lugupeetud Urmas Murre

Terviseameti Põhja talitusele laekus Teie avaldus Mõigu elamukvartali ebakvaliteetse joogivee kohta. Asjaolude väljaselgitamiseks alustas TA Põhja järelevalvemenetlust.

TA Põhja talituse andmetel on veekäitleja AS-i Mõigu Ehituskoondis poolt 24.09.2012. a enesekontrolli raames Juhtme pumplast tellitud joogivee analüüs (protokoll nr VL-12-391), mille tulemustes vastasid uuritud keemilised ja mikrobioloogilised näitajad sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (edaspidi SoM nr 82) nõuetele. Indikaatornäitajatest ei vastanud mangaan (84 µg/l) SoM nr 82 esitatud nõuetele (50 µg/l). Veeproovid olid võetud atesteeritud proovivõtja poolt ning uuritud akrediteeritud laboris. Sellega seoses on Terviseameti Põhja talitus väljastanud AS-ile Mõigu Ehituskoondis veeseaduse §13<sup>1</sup> alusel kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümise loa kehtivusega 01.01.2013.

Tuginedes Teie poolt esitatud joogivee analüüsi protokollidele (ML2012/V22192M ja KL2012/V22192K) on veekäitlejale AS-ile Mõigu Ehituskoondis ja veetrasside valdajale AS-ile Elveso tehtud märgukirjad (27.11.2012 nr 12.2-1.22/10627 ja 27.11.2012 nr 12.2-1.1.22/10627 ) joogivee mittevastavuse põhjuste uurimiseks ja meetmete kasutuselevõtuks.

27.11.2012.a võttis ameti proovivõtja Mõigus Juhtme 23-18 köögist joogivee proovi keemiliseks analüüsiks.

Analüüsitulemuste saabumisel ja asjaolude selgumisel teavitame Teid täiendavalt.

Seniks, kuni probleem ei ole lahenenud, soovitame joogiks ja toiduvalmistamiseks kasutada pudelivett.

Lugupidamisega

Natalja Šubina  
Direktor

Kätlin Vilba 6943753

Hiiu 42 Tel + 372 6943 700  
11619 TALLINN Faks + 372 6943 701

Järvamaa esindus: Pärnu 56, Paide 72712 tel. 385 0613  
Raplamaa esindus: Mahlamäe 8-32, Rapla 79511 tel. 489 4907  
Sanitaarkarantiini büroo: Hiiu 42, 11619 Tallinn tel. 694 3750

[www.terviseamet.ee](http://www.terviseamet.ee) e-post: [pohja@terviseamet.ee](mailto:pohja@terviseamet.ee)  
Registrikood 70008799